中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023181002043009

认证委托人名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产者（制造商）名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产企业名称、地址

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒流模式，SELV，定温热保护：110℃）
见附件，220-240V～，50-60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB/T 19510.213-2023,GB/T 19510.1-2023

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C10-01：2014 的要求，特发此证。

发证日期： 2026 年 01 月 14 日 **有效期至：** 2028 年 06 月 07 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023 年 06 月 08 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：罗军波

威凯认证检测有限公司

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE No.: 2023181002043009

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

A. C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules（Built-in, SELV, Temperature Declared Thermally Protected:110℃）
See Appendix, 220-240V～, 50-60Hz

STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS

GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB/T 19510.213-2023,GB/T 19510.1-2023

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C10-01: 2014).

DATE OF ISSUE:Jan. 14, 2026 DATE OF EXPIRY:Jun. 7, 2028

Date of original certification:Jun. 8, 2023

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn
or the QR code at the lower left.

Issued by:

CVC Certification & Testing Co., Ltd.

No.3, Tiantaiyi Road, High-tech Industrial Development Zone, Science City, Guangzhou (510663) P. R. China
http://www.cvc.org.cn Tel: +86-20-32293722

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023181002043009

证书附页：第 1页 共 3页

序号	产品型号	参数	备注
1	PROFESSIONALE HC DALI BI	输出：Max.59Vdc,8-45Vdc,650-1400mA（恒流可调，通过拨码开关调节），配套光源：Max.45W LED 模块,tc=90℃	DALI 调光
2	PROFESSIONALE HC CASAMBI BI	输出：Max.59Vdc,8-45Vdc,650-1400mA（恒流可调，通过拨码开关调节），配套光源：Max.45W LED 模块,tc=90℃	手机 APP 蓝牙调光
3	PROFESSIONALE DALI BI	输出：Max.59Vdc,10-54Vdc,300-1050mA（恒流可调，通过拨码开关调节），配套光源：Max.38W LED 模块,tc=85℃	DALI 调光
4	PROFESSIONALE CASAMBI BI	输出：Max.59Vdc,10-54Vdc,300-1050mA（恒流可调，通过拨码开关调节），配套光源：Max.38W LED 模块,tc=85℃	手机 APP 蓝牙调光
5	PROFESSIONALE CASAMBI TW BI	输出1：Uout：59Vdc,10-40Vdc,Max.500mA（恒流），配套光源：Max.28W LED 模块，输出2：Uout：59Vdc,10-40Vdc,Max.500mA（恒流），配套光源：Max.28W LED 模块，输出1+2：Uout：59Vdc,10-40Vdc,700mA（恒流），配套光源：Max.28W LED 模块，tc=85℃	手机APP 蓝牙调光 PUSH调光
输入：220-240V～，50-60Hz，SELV,定温热保护：110℃，			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

威凯认证检测有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023181002043009

注：PROFESSIONALE HC DALI BI、PROFESSIONALE HC CASAMBI BI拨码开关

输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
29W	650mA	–	–	–	–
31W	700mA	ON	–	–	–
32W	750mA	–	ON	–	–
34W	800mA	ON	ON	–	–
36W	850mA	–	–	ON	–
38W	900mA	ON	–	ON	–
40W	950mA	–	ON	ON	–
42W	1000mA	ON	ON	ON	–
44W	1050mA	–	–	–	ON
45W	1100mA	ON	–	–	ON
45W	1150mA	–	ON	–	ON
45W	1200mA	ON	ON	–	ON
45W	1250mA	–	–	ON	ON
45W	1300mA	ON	–	ON	ON
45W	1350mA	–	ON	ON	ON
45W	1400mA	ON	ON	ON	ON

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023181002043009

证书附页：第3页 共3页

PROFESSIONALE DALI BI、PROFESSIONALE CASAMBI BI拨码开关

输出功率	输出电流	拨码开关位置			
		1	2	3	4
16W	300mA	-	-	-	-
18W	350mA	ON	-	-	-
21W	400mA	-	ON	-	-
24W	450mA	ON	ON	-	-
27W	500mA	-	-	ON	-
29W	550mA	ON	-	ON	-
32W	600mA	-	ON	ON	-
35W	650mA	ON	ON	ON	-
38W	700mA	-	-	-	ON
38W	750mA	ON	-	-	ON
38W	800mA	-	ON	-	ON
38W	850mA	ON	ON	-	ON
38W	900mA	-	-	ON	ON
38W	950mA	ON	-	ON	ON
38W	1000mA	-	ON	ON	ON
38W	1050mA	ON	ON	ON	ON

注：铭牌上 196-250Vdc，Imax=0.24A/0.25A/0.30A,特指应急照明的输入。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

威凯认证检测有限公司

http://www.cvc.org.cn 中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号（510663） 电话：+86-20-32293722

中国国家强制性产品认证证书

变更批准书

Modification Approval

证书编号 Certificate No. ：2023181002043009

申请编号 Application No. ： R2025CCC1002-149304

认证委托人 Applicant：TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.

证书编号 Certificate No. (变更前 Original)：2023181002043009

产品名称 Name of Product：LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，内装式，恒流模式，SELV，定温热保护：110℃ ）

变更情况 Situation of Modification：

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	增加产品型号/add product models	见报告 00501-R2022-5322	见报告 28401-R2025-0198
2	产品认证所依据的国家标准、技术规则发生更改/National standards and/or technical regulations of related products changed	GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB 19510.1-2009,GB 19510.14-2009	GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB/T 19510.213-2023,GB/T 19510.1-2023
3	变更关键件清单	见报告 00501-R2022-5322	见报告 28401-R2025-0198

现批准以上变更。Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期 Date：2026 年 01 月 14 日

签发：罗军波

威凯认证检测有限公司

http://www.cvc.org.cn 中国 · 广州 · 高新技术产业开发区天泰一路3号（510663） 电话：+86-20-32293722