



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023181002043624

发证日期: 2023年06月28日

有效期至: 2028年06月27日

认证委托人名称  
及注册地址 TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产者(制造商)  
名称及注册地址 TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

生产企业名称  
及生产地址 TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l.  
Via Parma 14 21047 Saronno(VA) 意大利

产品名称和系列、  
型号、规格 LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置,内装式,恒流模式,tc: 75°C 安  
全特低电压,定温热保护: 110°C)  
见附件, 220-240V~ 50/60Hz

产品标准和  
技术要求 GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022,GB 19510.1-2009,GB 19510.14-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C10-01: 2014 的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C146-P

本证书的相关信息可通过认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或扫描左下方二维码查询。



邓俊逸

威凯认证检测有限公司



中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号(510663)

<http://www.cvc.org.cn>

电话: +86-20-32293722

070536





# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No.: 2023181002043624

DATE OF ISSUE: Jun. 28, 2023

DATE OF EXPIRY: Jun. 27, 2028

<b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT</b>	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l. Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy
<b>NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER</b>	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l. Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy
<b>NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY</b>	TCI Telecomunicazioni Italia S.r.l. Via Parma 14 21047 Saronno(VA) Italy
<b>NAME, MODEL AND SPECIFICATION</b>	A. C. Supplied Electronic Controlgear For LED Modules ( Built-in,Constant Current,tc: 75°C, SELV, Temperature Declared Thermally Protected:110°C) See Appendix.220-240V~ 50/60Hz
<b>STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS</b>	GB/T 17743-2021,GB 17625.1-2022, GB 19510.1-2009,GB 19510.14-2009

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification (REF NO. CNCA-C10-01: 2014).

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C146-P

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) or the QR code at the lower left.



*Dog Junyong*



**CVC Certification & Testing Co., Ltd.**

No.3, Tiantaiyi Road, High-tech Industrial Development Zone, Science City, Guangzhou (510663) P. R. China

<http://www.cvc.org.cn>

Tel: +86-20-32293722

070536





# 中国国家强制性产品认证证书



附录:

第 1 页 共 3 页

证书编号: 2023181002043624

纸号: 070536

序号	产品型号	参数	调光
1.	DC MAXI JOLLY SVM 80 DALI SLIM	输出: Max. 60Vd. c., 20-56Vd. c., 350mA-1400mA (恒流, 电流通过拨码开关调节), 配套光源: Max. 78W LED 模块	DALI 调光、外接热敏电阻调光、PUSH 调光、电子电位计调光
2.	DC MAXI JOLLY SVM 65 DALI SLIM	输出: Max. 60Vd. c., 20-50Vd. c., 350mA-1400mA (恒流, 电流通过拨码开关调节), 配套光源: Max. 65W LED 模块	DALI 调光、外接热敏电阻调光、PUSH 调光、电子电位计调光
3.	MP 80/1400 SVM SLIM	输出: Max. 60Vd. c., 20-56Vd. c., 350mA-1400mA (恒流, 电流通过拨码开关调节), 配套光源: Max. 78W LED 模块	不可调光
4.	MP 65/1400 SVM SLIM	输出: Max. 60Vd. c., 20-50Vd. c., 350mA-1400mA (恒流, 电流通过拨码开关调节), 配套光源: Max. 65W LED 模块	不可调光

输入: 220-240V~, 50/60Hz, tc: 75°C, SELV, , , 内装式 (外接热敏电阻调光、PUSH 调光、电子电位计调光属于非控制端口调光)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

威凯认证检测有限公司

中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号 (510663)

<http://www.cvc.org.cn>

电话: +86-20-32293722







# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2023181002043624

纸号: 070536

备注: DC MAXI JOLLY SVM 80 DALI SLIM/ MP 80/1400 SVM SLIM 拨码开关

输出电流	输出功率	拨码开关位置				
		5	4	3	2	1
350mA	19.5W		-	-	-	-
400mA	22W		-	-	-	ON
450mA	25W		-	-	ON	-
500mA	28W		-	-	ON	ON
550mA	30.5W		-	ON	-	-
600mA	33.5W		-	ON	-	ON
650mA	36W		-	ON	ON	-
700mA	39W		-	ON	ON	ON
750mA	42W	ON	-	-	-	-
800mA	44.5W	ON	-	-	-	ON
850mA	47.5W	ON	-	-	ON	-
900mA	50W	ON	-	-	ON	ON
950mA	53W	ON	-	ON	-	-
1000mA	56W	ON	-	ON	-	ON
1050mA	58.5W	ON	-	ON	ON	-
1100mA	61.5W	ON	-	ON	ON	ON
1150mA	64W	ON	ON	-	ON	-
1200mA	67W	ON	ON	-	ON	ON
1250mA	70W	ON	ON	ON	-	-
1300mA	72.5W	ON	ON	ON	-	ON
1350mA	75.5W	ON	ON	ON	ON	-
1400mA	78W	ON	ON	ON	ON	ON

注: 此附录与证书同时使用时有效。

威凯认证检测有限公司



中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号 (510663)

<http://www.cvc.org.cn>

电话: +86-20-32293722





# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2023181002043624

纸号: 070536

备注: DC MAXI JOLLY SVM 65 DALI SLIM/ MP 65/1400 SVM SLIM 拨码开关

输出电流	输出功率	拨码开关位置				
		5	4	3	2	1
350mA	17.5W		-	-	-	-
400mA	20W		-	-	-	ON
450mA	22.5W		-	-	ON	-
500mA	25W		-	-	ON	ON
550mA	27.5W		-	ON	-	-
600mA	30W		-	ON	-	ON
650mA	32.5W		-	ON	ON	-
700mA	35W		-	ON	ON	ON
750mA	36W	ON	-	-	-	-
800mA	38.5W	ON	-	-	-	ON
850mA	41W	ON	-	-	ON	-
900mA	43.5W	ON	-	-	ON	ON
950mA	45.5W	ON	-	ON	-	-
1000mA	48W	ON	-	ON	-	ON
1050mA	50.4W	ON	-	ON	ON	-
1100mA	52.8W	ON	-	ON	ON	ON
1150mA	53.5W	ON	ON	-	ON	-
1200mA	56W	ON	ON	-	ON	ON
1250mA	58W	ON	ON	ON	-	-
1300mA	60.5W	ON	ON	ON	-	ON
1350mA	63W	ON	ON	ON	ON	-
1400mA	65W	ON	ON	ON	ON	ON

备注: 176-275Vdc, I<sub>max</sub>=0.5A/0.45A 用于应急照明。

NTC 为外接热敏电阻调光, 为非控制端口调光。

PUSH 调光: 通过将一个开关连接在 L 与 PUSH L 之间, 短接控制通/断; 长按开关调节输出电流的大小, 调节输出电流, 为非控制端口调光。

电子电位计调光: 通过调节电阻器上的分压来实现调光, 为非控制端口调光。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

威凯认证检测有限公司

中国·广州·高新技术产业开发区天泰一路3号 (510663)

<http://www.cvc.org.cn>

电话: +86-20-32293722

